



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00108

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток». Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: 8(496) 411-90-00. E-mail: vostok@plazit-polygal.com. ОГРН 1065034027728.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток». Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: 8(496) 411-90-00. E-mail: vostok@plazit-polygal.com. ОГРН 1065034027728.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр.2, тел. (+7 495) 740-43-61, 740-43-62. E-mail: info@pozhaudit.ru. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Монолитные плиты из поликарбоната «Колибри», толщиной от 1,5 мм до 15,0 мм, выпускаемые по ТУ 2256-007-93726592-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

22 4600

код ТН ВЭД ТС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Соответствуют, в части требований п. 4.2 ТУ 2256-007-93726592-2016 и относятся к группе: горючести «Г3» - нормальногорючие, по ГОСТ 30244-94, «В2» - умереннооспламеняемые по ГОСТ 30402-96, «РП2» - слабораспространяющие по ГОСТ Р 51032-97, «Д3» - с высокой дымообразующей способностью и «Г2» - умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89*, что соответствует классу пожарной опасности строительных материалов – КМ4.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № Д-9/04-2016 от 25.04.2016 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесён в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 016Д/ОС-16 от 29.03.2016 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц от 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 2256-007-93726592-2016, «Монолитные плиты из поликарбоната «Колибри», толщиной от 1,5 мм до 15,0 мм». Сертификат соответствия ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ГА45.К00177 от 12.11.2015г., выданный ОС СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АССОЦИАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР», per. № РОСС RU.0001.21ГА45.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.05.2016 по 30.05.2021



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Мазур Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Топчий А.Н. Топчий
РП № 0003015