

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ37.В.00154/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" (ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН"). Адрес: 109202, РОССИЯ, город Москва, улица Фрезерная 1-я, 2/1, стр. 1. ОГРН: 1037721009996. Телефон (495)783-90-00.

№ 0026736

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" (ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН"). Адрес: 109202, РОССИЯ, город Москва, улица Фрезерная 1-я, 2/1, стр. 1. Филиал ООО "ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН" в г. Ясногорске. Адрес: 301032, РОССИЯ, Тульская область, город Ясногорск, улица Заводская, 3. ОГРН: 1037721009996. Телефон (495)783-90-00.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «НПО ПОЖЦЕНТР». Российская Федерация, 111524, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. ОГРН 1077759457489. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы из поливинилхлорида свободновспененные (толщина 1÷10 мм), выпускаемые по ТУ 2246-001-14658737-2004 с изм. 1-5. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД2): 22.21.30.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: -

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов см. Приложение

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчеты об испытаниях: № 6714/РС, № 6715/РС от 23.08.2019 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», аттестат аккредитации регистрационный номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.2015.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ37.В.01854 от 02.09.2016 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке) и в сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.09.2019

по 01.09.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ37.В.00154/19

(обязательная сертификация)

№ 0021032

Для продукции толщиной 1÷6 мм - класс пожарной опасности строительных материалов КМ3: группа умеренногорючие (Г2), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).


Для продукции толщиной 7÷10 мм - класс пожарной опасности строительных материалов КМ4: группа нормальногорючие (Г3), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
подпись

  
подпись

В.А. Литвинов  
инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков  
инициалы, фамилия