

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00954/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» (ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН»). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 109428, РОССИЯ, город Москва, муниципальный округ Басманный вн.тер. г., переулок Архангельский, дом 6, строение 1, помещение 1, комната 16. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037721009996. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7721253138. Телефон +74957839000, адрес электронной почты: info@7839000.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» (ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН»). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 109428, РОССИЯ, город Москва, муниципальный округ Басманный вн.тер. г., переулок Архангельский, дом 6, строение 1, помещение 1, комната 16. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Филиал ООО «ЮНАЙТЕД ЭКСТРУЖН» в городе Ясногорске. Адрес: 301032, РОССИЯ, Тульская область, Ясногорский р-н, г Ясногорск, ул. Заводская, дом 3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037721009996. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7721253138.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы из поливинилхлорида жесткие, марок: Compact, Compact Antistatic (толщина 0,6 ÷ 10 мм), выпускаемые по ТУ 2246-001-14658737-2004 с изм. 1-6. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.21.30.110
код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 9360/РС, № 9361/РС от 21.03.2023 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 5353-АОП от 10.02.2023 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015. Применённая схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) – группа умеренногорючие (Г2); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) – группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) – группа с высокой дымообразующей способностью (Д3); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) – группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

Условия хранения: листы хранят в упаковке изготовителя в складских помещениях при температуре не более 40°C на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов. Срок хранения: 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 27.03.2023 по 26.03.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шитиков В.Ю.
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))