



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ССП-РУ.ПБ34.Н.00134

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток». Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: 8(496) 411-90-00. E-mail: [vostok@plazit-polygal.com](mailto:vostok@plazit-polygal.com). ОГРН 1065034027728.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Полигаль Восток». Адрес: 142620, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Советская, д. 105, тел./факс: 8(496) 411-90-00. E-mail: [vostok@plazit-polygal.com](mailto:vostok@plazit-polygal.com). ОГРН 1065034027728.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр.2, тел. (+7 495) 740-43-61, 740-43-62. E-mail: [info@pozhaudit.ru](mailto:info@pozhaudit.ru). ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ).

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Монолитные плиты из полиметилметакрилата «Плазкрил» (Plazcryl), толщиной от 1,5 мм до 15,0 мм, выпускаемые по ТУ 2246-004-93726592-2010, с изменением № 1 от код ОК 005 (ОКП) 15.11.2012 г. Серийный выпуск.

22 4691

код ТН ВЭД ТС

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Соответствуют, в части требований п. 1.10 ТУ 2246-004-93726592-2010, с изменением № 1 и относятся к группе: горючести «Г4» - сильногорючие, по ГОСТ 30244-94, воспламеняемости «В3» - легковоспламеняемые по ГОСТ 30402-96, дымообразующей способности «Д2» - с умеренной дымообразующей способностью и токсичности «Т2» - умеренноопасные по ГОСТ 12.1.044-89\*, что соответствует классу пожарной опасности строительных материалов - КМ5.

**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № Д-6/08-2016 от 24.08.2016 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.РУ.ИН24, внесён в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнёрством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 036Д/ОС-16 от 27.07.2016 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.РУ.ПБ34, внесён в реестр аккредитованных лиц от 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Технические условия ТУ 2246-004-93726592-2010, с изменением № 1 от 15.11.2012 г «Монолитные плиты из полиметилметакрилата «Плазкрил» (Plazcryl), толщиной от 1,5 мм до 15,0 мм». Сертификат соответствия ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.ГА45.К00177 от 12.11.2015г., выданный ОС СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АССОЦИАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ «РУССКИЙ РЕГИСТР», per. № РОСС RU.0001.21ГА45.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.08.2016 по 30.08.2021**



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Тарунтаев

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Н. Топчий  
РП № 0003041