

Система добровольной сертификации пожарной безопасности и качества
«ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» РОСС RU.31675.04ПБК0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 23.04.2018г по 22.04.2023г.

Код ОКПД2 22.29.22

№ РОСС RU.31675.04ПБК0.H00274

Код ТН ВЭД 391990000

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Винк», ИНН 7811508729 ОГРН 1117847569498.
Адрес: 198096, город Санкт-Петербург, улица Автовская, дом 15, литер А, офис 205/2,
телефон: (812) 320-23-00

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

ORAFOL Europe GmbH, Orafolstraße 2 D-16515 Oranienburg, Германия
Tel: +49 (0)3301 864-0 Fax: +49 (0)3301 864-100

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ"
(ОГРН 5167746487519) 117593 г. Москва, Московская обл., ул. Бульвар Литовский, д. 1,
оф. 1. Свидетельство № РОСС RU.31675.04ПБК0, 09.01.2017г. до 08.01.2020г., тел.
8(926)2335528, факс +7(926)2335528 cdckp@yandex.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Пленки поливинилхлоридные и полиэстеровые самоклеящиеся, толщиной от 0,012 до 0,35 мм, серий: Orajet, Oracal, Oramount, Oralux, Oralite, Oratape, Orabond, Oraguard, Oramask. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г1 слабогорючие по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – Группа дымообразующий способности – ДЗ с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т1 малоопасные по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**


Протокол испытаний № 0419Ц-С-2 от 20.04.2018 г.
ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» ИЛ «ЭКСПЕРТ»
№ ЦСБК RU.04ПБК0 до 08.01.2020г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия



Коблов С.П.

Самойлов Д.Н.

