

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.КБ03.В.00364

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020273

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт» (ООО «СафПласт»)
Адрес: 420099, Россия, Республика Татарстан, Высокогорный район, 2 км южнее деревни Макаровка.
ОГРН: 1071690026583.
Телефон: 8 (8432) 33-05-33, факс: 8 (8432) 33-05-33. E-mail: info@safplast.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СафПласт» (ООО «СафПласт»)
Адрес: 420099, Россия, Республика Татарстан, Высокогорный район, 2 км южнее деревни Макаровка.
ОГРН: 1071690026583.
Телефон: 8 (8432) 33-05-33, факс: 8 (8432) 33-05-33. E-mail: info@safplast.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (499) 343-98-58, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы монолитные из полистирола толщиной от 1 до 12 мм, со средней плотностью 1050 кг/м³, торговой марки Novattro, код ОК 005 (ОКП): ОКПД2 22.21.30.110
изготавливаемые по ТУ 2246-014-81057157-2015.
Серийный выпуск.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3920 30 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительного материала – КМ5. См. Приложение № 0016904.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 18-04-28/ТР от 28.04.2018 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», аттестат аккредитации № RA.RU.21КБ37 от 24.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 2246-014-81057157-2015.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU.АД04.Ю00022 от 22.02.2017 г., выданный Органом по сертификации ЗАО «Республиканский сертификационный методический центр «Тест-Татарстан».

Срок действия СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 30.04.2018

по 29.04.2021



Исполнитель (заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФАМИЛИЯ

Д.А. Черепанов

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.КБ03.В.00364

(обязательная сертификация)

№ 0016904

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть».	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа по воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа по дымообразующей способности – Д3 (высокая дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа по токсичности продуктов горения – Т4 (чрезвычайно опасные)



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

Д.А. Черепанов

инициалы, фамилия