



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.01.229.П.018033.11.09 ОТ 12.11.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция: Самоклеющиеся плёнки из ПВХ "ORACAL", "Oramask", "Oralux9300", "Oratape", "Orajet", "Oralite", "Oraguard", "Orabond", "Oramount".

изготовленная в соответствии  
Сертификат системы качества ISO 9001 от 13.11.2008г. Декларация изготовителя от 15.09.2009г.  
Техническая информация.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(неужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе населенных мест", МУ 2.1.2.1829-04.

Организация-изготовитель

"ORAFOL Europe GmbH.", Am Biotop 2 D -16515 Oranienburg, / "Орафол Европа ГмбХ", Эйм Биотоп 2 Д-16515 Ораниенбург, ФРГ

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"ORAFOL Europe GmbH.", Am Biotop 2 D -16515 Oranienburg, / "Орафол Европа ГмбХ", Эйм Биотоп 2 Д-16515 Ораниенбург, ФРГ

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных исследований АНИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" № 717-09 от 11.11.2009г.

№ 2846583

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

### Вещества, показатели (факторы)

Материал: поливинилхлорид.  
Запах, не более  
Уровень выделения химических веществ из образцов в воздушную среду не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК):  
Винилхлорид  
Ацетальдегид  
Толуол  
Ацетон  
Бензол  
Метанол  
Фталаты (по дибутилфталату)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

2 балла  
-/0,01 мг/м<sup>3</sup>  
0,01/- мг/м<sup>3</sup>  
0,6/- мг/м<sup>3</sup>  
0,35 мг/м<sup>3</sup>  
0,3/0,1 мг/м<sup>3</sup>  
1,0/0,5 мг/м<sup>3</sup>  
0,1 мг/м<sup>3</sup>

### Область применения:

Для применения в строительстве - при отделке внутренних помещений.

### Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с назначением и инструкцией по применению.

### Информация, наносимая на этикетку:

Название, страна, фирма-изготовитель, область применения, условия хранения, гарантийный срок хранения.

Заключение действительно до 13.11.2017 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Кураев Дмитрий Вадимович



Бланк N 2846583

rtline24.ru